



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 28/Mar/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,554	1,968	640	3.92	26.74
PSR Arequipa SUR	9,675	704	272	4.09	25.17
PSR Tacna	14,355	843	62	4.00	32.77
PSR Moquegua	138	23	0	3.60	34.40
PSR Ilo	170	30	0	3.70	32.03
PSR La Joya	27,408	1,535	368	3.80	30.35
Total Distribuido	81,301	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	81,301	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.