



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 01/Mar/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,375	2,368	1,120	3.91	22.56
PSR Arequipa SUR	15,516	1,424	120	3.95	22.84
PSR Tacna	15,480	975	0	4.01	33.74
PSR Moquegua	137	20	0	3.59	37.00
PSR Ilo	147	24	0	3.80	33.87
PSR La Joya	14,940	625	511	3.95	28.80
Total Distribuido	85,595	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	85,595	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.