REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo:	04/Mar/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (ºC)
PSR Arequipa NORTE	45,171	2,512	1,104	3.91	23.73
PSR Arequipa SUR	20,700	1,336	386	3.95	25.36
PSR Tacna	19,980	1,144	286	4.01	31.61
PSR Moquegua	160	22	0	3.59	33.15
PSR Ilo	175	24	0	3.80	30.04
PSR La Joya	21,060	1,637	249	3.95	27.62
Total Distribuido	107,245	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,245	N/A	N/A	N/A	N/A

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.

- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)

- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.