



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 6-Mar-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,750	2,576	1,160	3.91	21.68
PSR Arequipa SUR	22,275	1,312	402	3.97	21.88
PSR Tacna	15,282	1,151	358	4.01	32.75
PSR Moquegua	158	22	0	3.59	32.49
PSR Ilo	164	23	0	3.80	33.88
PSR La Joya	22,737	1,551	105	3.95	26.25
Total Distribuido	103,366	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	103,366	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.