



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 7-Mar-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,213	2,624	1,064	3.91	23.73
PSR Arequipa SUR	24,075	1,464	374	3.97	24.25
PSR Tacna	16,380	933	358	4.01	32.23
PSR Moquegua	134	23	0	3.59	36.17
PSR Ilo	153	23	0	3.80	31.58
PSR La Joya	23,736	1,480	108	3.95	27.20
Total Distribuido	108,691	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,691	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.