REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo:	8-Mar-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (ºC)
PSR Arequipa NORTE	38,592	2,544	952	3.91	24.58
PSR Arequipa SUR	18,450	1,384	151	3.95	25.38
PSR Tacna	14,850	845	0	4.01	32.50
PSR Moquegua	130	18	0	3.59	34.44
PSR Ilo	141	25	0	3.80	32.66
PSR La Joya	12,564	945	192	3.95	28.30
Total Distribuido	84,727	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	84,727	N/A	N/A	N/A	N/A

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.

- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)

- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.