



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 9-Mar-2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 26,442                 | 1,752               | 652                 | 3.91                      | 24.54                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 9,900                  | 1,688               | 194                 | 3.97                      | 25.88                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 13,635                 | 815                 | 299                 | 4.01                      | 34.00                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 151                    | 19                  | 0                   | 3.59                      | 35.87                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 146                    | 20                  | 0                   | 3.80                      | 34.13                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 13,371                 | 627                 | 382                 | 3.95                      | 29.96                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 63,645                 | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |        |     |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 63,645 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.