



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14/Mar/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,155	2,432	1,104	3.91	24.07
PSR Arequipa SUR	27,342	1,904	560	3.95	25.87
PSR Tacna	16,920	987	520	4.01	32.50
PSR Moquegua	151	20	0	3.59	35.93
PSR Ilo	160	23	0	3.80	33.65
PSR La Joya	24,684	1,546	113	3.95	28.12
Total Distribuido	112,412	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,412	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.