



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/Mar/2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 43,425                 | 2,576               | 1,208               | 3.91                      | 25.14                   |
| PSR Arequipa SUR   | 26,325                 | 1,672               | 632                 | 3.95                      | 25.71                   |
| PSR Tacna          | 22,347                 | 1,244               | 664                 | 4.01                      | 30.62                   |
| PSR Moquegua       | 174                    | 25                  | 0                   | 3.59                      | 34.25                   |
| PSR Ilo            | 162                    | 23                  | 0                   | 3.80                      | 35.14                   |
| PSR La Joya        | 15,324                 | 1,321               | 114                 | 3.95                      | 28.92                   |
| Total Distribuido  | 107,758                | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|                                     |         |     |     |     |     |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 107,758 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|

### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.