



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Mar/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,650	2,352	1,208	3.91	26.70
PSR Arequipa SUR	26,550	1,744	632	3.97	28.48
PSR Tacna	21,780	1,196	696	4.01	31.83
PSR Moquegua	162	24	0	3.59	36.62
PSR Ilo	160	21	0	3.80	31.70
PSR La Joya	15,300	1,263	130	3.95	29.55
Total Distribuido	107,602	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,602	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.