REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo:	24/Mar/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (ºC)
PSR Arequipa NORTE	42,975	2,464	1,288	3.91	25.73
PSR Arequipa SUR	26,325	1,696	640	3.95	27.43
PSR Tacna	19,089	1,053	538	4.01	31.85
PSR Moquegua	159	26	0	3.59	37.71
PSR Ilo	157	21	0	3.80	32.39
PSR La Joya	19,200	1,345	309	3.95	29.94
Total Distribuido	107,905	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,905	N/A	N/A	N/A	N/A

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.

- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)

- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.