



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

26/Mar/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,070	2,672	1,256	3.91	24.27
PSR Arequipa SUR	24,975	1,552	544	3.97	26.17
PSR Tacna	21,645	1,220	703	4.01	31.11
PSR Moquegua	166	27	0	3.59	35.98
PSR Ilo	161	22	0	3.80	31.95
PSR La Joya	10,071	1,116	114	3.95	27.67
Total Distribuido	104,088	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,088	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.