



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

04/Mar/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,372	2,944	1,472	3.94	20.43
PSR Arequipa SUR	26,343	1,744	640	3.92	26.65
PSR Tacna	24,721	1,336	338	4.01	33.75
PSR Moquegua	158	20	0	3.59	35.25
PSR Ilo	155	21	0	3.80	34.34
PSR La Joya	23,193	1,408	167	3.94	30.37
Total Distribuido	122,943	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	122,943	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.