



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

07/Mar/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,659	2,896	1,200	3.94	24.09
PSR Arequipa SUR	26,675	1,584	420	3.94	26.94
PSR Tacna	21,176	1,123	372	4.00	35.49
PSR Moquegua	136	20	0	3.59	34.66
PSR Ilo	143	19	0	3.80	34.08
PSR La Joya	19,695	1,048	110	3.94	29.70
Total Distribuido	115,484	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	115,484	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.