



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

09/Mar/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,939	3,024	1,344	3.94	23.41
PSR Arequipa SUR	27,484	1,872	568	3.92	27.41
PSR Tacna	23,350	1,364	517	4.01	31.86
PSR Moquegua	164	22	0	3.59	35.37
PSR Ilo	149	21	0	3.80	31.94
PSR La Joya	16,620	1,426	322	3.94	28.66
Total Distribuido	117,707				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,707	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.