



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

11/Mar/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,372	2,960	1,440	3.92	22.24
PSR Arequipa SUR	30,068	1,608	676	3.92	26.44
PSR Tacna	25,241	1,311	755	4.01	33.02
PSR Moquegua	155	22	0	3.59	34.40
PSR Ilo	157	22	0	3.80	35.86
PSR La Joya	17,916	1,221	247	3.94	26.53
Total Distribuido	121,909				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	121,909	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.