



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

15-Mar-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	32,702	2,240	740	3.94	22.93
PSR Arequipa SUR	14,516	1,512	290	3.92	24.35
PSR Tacna	22,254	1,128	281	4.01	33.13
PSR Moquegua	162	24	0	3.59	33.50
PSR Ilo	159	24	0	3.80	32.87
PSR La Joya	3,030	177	105	3.94	28.25
Total Distribuido	72,823	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	72,823	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.