



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/Mar/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	51,115	2,944	1,456	3.94	21.56
PSR Arequipa SUR	26,694	1,648	456	3.92	22.73
PSR Tacna	14,700	1,054	132	4.01	28.49
PSR Moquegua	136	18	0	3.59	33.81
PSR Ilo	134	21	0	3.80	33.86
PSR La Joya	17,998	955	126	3.94	28.71
Total Distribuido	110,777	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,777	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.