



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27-Mar-2026

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	48,608	2,864	1,344	3.94	24.43
<b>PSR Arequipa SUR</b>	30,568	1,680	644	3.92	27.75
<b>PSR Tacna</b>	26,442	1,262	742	4.01	31.08
<b>PSR Moquegua</b>	141	23	0	3.59	35.56
<b>PSR Ilo</b>	161	22	0	3.80	31.07
<b>PSR La Joya</b>	8,717	1,326	99	3.94	28.71
<b>Total Distribuido</b>	114,637	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	114,637	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.