



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 31/Mar/2026

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	48,031	2,672	1,376	3.94	24.42
<b>PSR Arequipa SUR</b>	30,204	1,808	700	3.92	25.93
<b>PSR Tacna</b>	24,390	1,229	715	3.89	32.05
<b>PSR Moquegua</b>	150	24	0	3.59	34.15
<b>PSR Ilo</b>	163	23	0	3.80	32.38
<b>PSR La Joya</b>	26,128	1,521	327	3.83	29.12
<b>Total Distribuido</b>	129,067	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	129,067	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.