



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 01-may-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	2,700	292	0	3.83	28.97
PSR Arequipa SUR	6,975	448	229	4.00	26.65
PSR Tacna	14,805	914	0	3.96	26.97
PSR Moquegua	152	20	0	3.59	32.98
PSR Ilo	187	28	0	3.80	25.92
PSR La Joya	3,600	594	116	4.00	27.23
Total Distribuido	28,419				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	28,419	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.