



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 04-may-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	4,050	520	0	3.83	29.33
PSR Arequipa SUR	1,575	146	0	4.00	25.77
PSR Tacna	675	31	0	4.00	28.33
PSR Moquegua	172	26	0	3.59	33.10
PSR Ilo	209	36	0	3.80	27.48
PSR La Joya	1,170	893	0	4.00	25.78
Total Distribuido	7,851				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	7,851	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.