



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 08-may-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	3,600	430	0	3.83	29.80
PSR Arequipa SUR	1,125	120	0	4.00	26.63
PSR Tacna	945	31	0	4.00	24.41
PSR Moquegua	152	21	0	3.59	33.31
PSR Ilo	187	29	0	3.80	27.25
PSR La Joya	0	0	0	4.00	25.92
Total Distribuido	6,009				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	6,009	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.