



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 16-may-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	3,600	452	0	3.81	32.76
PSR Arequipa SUR	1,125	121	0	4.00	29.19
PSR Tacna	788	31	0	4.00	26.37
PSR Moquegua	181	32	0	3.59	35.52
PSR Ilo	219	33	0	3.80	27.99
PSR La Joya	0	0	0	4.00	30.10
Total Distribuido	5,912				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	5,912	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.