



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 22-may-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	4,050	568	0	3.83	31.71
PSR Arequipa SUR	1,350	128	0	4.00	27.51
PSR Tacna	990	31	0	4.00	24.87
PSR Moquegua	150	24	0	3.59	33.87
PSR Ilo	185	26	0	3.80	25.65
PSR La Joya	0	0	0	4.00	28.22
Total Distribuido	6,725				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	6,725	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.