



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 24-may-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	4,500	540	0	3.81	29.35
PSR Arequipa SUR	1,463	388	0	4.00	26.55
PSR Tacna	743	31	0	4.00	26.84
PSR Moquegua	172	25	0	3.59	31.72
PSR Ilo	204	35	0	3.80	24.25
PSR La Joya	0	0	0	4.00	28.87
Total Distribuido	7,081				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	7,081	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.