



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 28-may-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	4,500	512	0	3.83	28.44
PSR Arequipa SUR	900	135	0	4.00	24.66
PSR Tacna	878	31	0	4.00	26.99
PSR Moquegua	171	28	0	3.59	34.59
PSR Ilo	205	31	0	3.80	25.05
PSR La Joya	3,893	967	0	4.00	25.80
Total Distribuido	10,547				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	10,547	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.