



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 07/May/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	54,450	2,816	1,424	3.84	20.76
<b>PSR Arequipa SUR</b>	25,650	1,616	406	4.06	25.68
<b>PSR Tacna</b>	19,935	1,303	572	4.01	22.14
<b>PSR Moquegua</b>	151	20	0	3.69	31.40
<b>PSR Ilo</b>	161	25	0	3.80	25.60
<b>PSR La Joya</b>	12,930	933	0	3.89	25.73
<b>Total Distribuido</b>	113,277	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	113,277	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.