



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 10/May/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	52,317	2,976	1,480	3.80	22.21
PSR Arequipa SUR	27,675	1,608	1,000	3.94	28.49
PSR Tacna	24,309	1,431	714	4.01	24.72
PSR Moquegua	191	26	0	3.69	34.99
PSR Ilo	200	29	0	3.80	27.56
PSR La Joya	20,520	1,569	475	3.89	27.68
Total Distribuido	125,211	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	125,211	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.