



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/May/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	49,725	2,864	1,504	3.83	22.46
<b>PSR Arequipa SUR</b>	29,700	1,584	1,032	4.00	28.88
<b>PSR Tacna</b>	19,665	1,252	550	4.01	24.86
<b>PSR Moquegua</b>	175	23	0	3.69	36.99
<b>PSR Ilo</b>	185	29	0	3.80	24.35
<b>PSR La Joya</b>	20,811	1,306	216	3.80	29.72
<b>Total Distribuido</b>	120,261	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	120,261	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.