



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17/May/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	53,100	2,968	1,368	3.81	21.50
PSR Arequipa SUR	27,900	1,544	920	3.95	27.97
PSR Tacna	19,395	1,140	573	4.01	25.40
PSR Moquegua	170	24	0	3.69	36.75
PSR Ilo	192	28	0	3.80	24.11
PSR La Joya	14,070	1,471	102	3.89	30.71
Total Distribuido	114,827	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	114,827	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.