



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19/May/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	50,400	2,624	1,360	3.84	20.42
<b>PSR Arequipa SUR</b>	31,500	1,656	1,064	3.94	24.16
<b>PSR Tacna</b>	20,970	1,495	660	4.01	25.43
<b>PSR Moquegua</b>	162	20	0	3.69	33.49
<b>PSR Ilo</b>	184	27	0	3.80	23.43
<b>PSR La Joya</b>	26,550	1,579	537	3.80	27.73
<b>Total Distribuido</b>	129,766	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	129,766	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.