



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/May/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	28,800	2,448	1,280	3.84	21.31
PSR Arequipa SUR	26,388	1,584	310	4.06	27.53
PSR Tacna	18,810	1,223	0	4.01	23.25
PSR Moquegua	143	23	0	3.69	36.99
PSR Ilo	171	25	0	3.80	22.19
PSR La Joya	21,000	995	237	3.89	30.60
Total Distribuido	95,313	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	95,313	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.