



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 04/May/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	34,047	2,176	856	3.94	26.40
PSR Arequipa SUR	24,750	1,544	748	3.89	28.40
PSR Tacna	22,455	1,585	0	4.00	25.98
PSR Moquegua	157	28	0	3.60	29.75
PSR Ilo	184	38	0	3.69	24.59
PSR La Joya	5,520	2,579	0	3.89	27.37
Total Distribuido	87,113	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	87,113	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.