



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06/May/2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	24,075	1,808	432	3.95	27.34
<b>PSR Arequipa SUR</b>	20,250	1,328	540	3.94	28.98
<b>PSR Tacna</b>	21,061	1,467	596	4.00	25.60
<b>PSR Moquegua</b>	133	19	0	3.60	36.46
<b>PSR Ilo</b>	174	26	0	3.80	26.31
<b>PSR La Joya</b>	18,855	1,786	0	3.89	28.62
<b>Total Distribuido</b>	84,548	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	84,548	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.