



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17/May/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,175	2,880	105	3.95	25.01
PSR Arequipa SUR	27,225	1,688	904	3.88	27.27
PSR Tacna	23,130	1,349	698	3.89	27.05
PSR Moquegua	157	24	0	3.60	34.49
PSR Ilo	187	41	0	3.69	26.87
PSR La Joya	16,200	2,687	0	3.89	28.25
Total Distribuido	108,074	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,074	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.