



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/May/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,692	2,496	1,216	3.92	24.10
PSR Arequipa SUR	28,350	1,656	912	3.89	26.66
PSR Tacna	25,056	1,651	713	4.00	24.52
PSR Moquegua	161	24	0	3.60	34.11
PSR Ilo	178	44	0	3.69	25.99
PSR La Joya	22,452	1,420	0	3.80	26.83
Total Distribuido	122,889	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	122,889	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.