



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 19/May/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,307	2,528	1,248	3.95	25.01
PSR Arequipa SUR	27,450	1,680	888	3.89	27.68
PSR Tacna	23,319	1,667	678	3.89	25.61
PSR Moquegua	140	24	0	3.60	32.26
PSR Ilo	181	47	0	3.80	24.22
PSR La Joya	19,890	2,864	0	3.89	28.27
Total Distribuido	115,287	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	115,287	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.