



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24/May/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,620	2,512	1,416	3.95	22.21
PSR Arequipa SUR	23,400	1,496	572	3.94	24.82
PSR Tacna	22,005	1,714	636	4.00	23.81
PSR Moquegua	157	23	0	3.60	33.99
PSR Ilo	173	25	0	3.80	22.66
PSR La Joya	20,678	1,591	0	3.80	25.62
Total Distribuido	113,033	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	113,033	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.