



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/May/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,000	2,720	1,240	3.88	21.49
PSR Arequipa SUR	25,425	1,376	776	3.94	24.69
PSR Tacna	18,549	1,440	0	4.00	22.36
PSR Moquegua	141	22	0	3.60	32.22
PSR Ilo	163	27	0	3.80	22.87
PSR La Joya	18,600	2,939	0	3.90	27.58
Total Distribuido	107,878	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,878	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.