



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27/May/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,297	2,720	1,024	3.95	21.54
PSR Arequipa SUR	21,375	1,336	286	4.03	24.17
PSR Tacna	15,930	1,069	0	4.00	23.35
PSR Moquegua	130	17	0	3.60	29.80
PSR Ilo	163	22	0	3.80	21.50
PSR La Joya	15,450	1,008	0	3.90	27.05
Total Distribuido	98,346	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	98,346	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.