



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 29/May/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,052	2,528	1,192	3.92	23.00
PSR Arequipa SUR	24,075	1,464	684	3.91	27.46
PSR Tacna	18,090	1,428	500	3.89	25.27
PSR Moquegua	159	24	0	3.60	32.99
PSR Ilo	172	25	0	3.80	23.95
PSR La Joya	19,710	2,646	0	3.90	29.08
Total Distribuido	109,258	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,258	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.