



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 31/May/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,825	2,336	1,208	3.94	24.91
PSR Arequipa SUR	18,450	1,272	190	3.94	29.48
PSR Tacna	19,665	1,496	0	4.00	23.89
PSR Moquegua	165	23	0	3.60	37.14
PSR Ilo	177	23	0	3.80	25.62
PSR La Joya	23,988	2,697	0	3.80	30.31
Total Distribuido	102,270	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	102,270	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.