



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 10/May/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,950	2,624	1,248	3.92	23.77
PSR Arequipa SUR	27,000	1,624	864	3.98	28.51
PSR Tacna	20,070	1,208	574	4.00	22.11
PSR Moquegua	116	18	0	3.60	34.25
PSR Ilo	171	20	0	3.81	23.82
PSR La Joya	23,940	1,335	238	3.89	28.87
Total Distribuido	112,246	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,246	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.