



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 12/May/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	25,999	2,096	700	3.92	27.98
PSR Arequipa SUR	11,473	1,776	264	3.94	29.13
PSR Tacna	12,015	944	0	4.00	21.45
PSR Moquegua	126	18	0	3.69	31.73
PSR Ilo	171	24	0	3.81	22.17
PSR La Joya	7,080	588	102	4.01	25.60
Total Distribuido	56,865	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	56,865	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.