



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14/May/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,725	2,368	1,240	3.92	25.62
PSR Arequipa SUR	30,488	1,664	816	3.95	27.73
PSR Tacna	23,220	1,484	684	4.00	24.38
PSR Moquegua	142	22	0	3.60	36.99
PSR Ilo	198	25	0	3.81	27.19
PSR La Joya	18,822	1,335	256	3.89	29.21
Total Distribuido	113,595	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	113,595	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.