



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15/May/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	38,907	2,592	1,192	3.92	23.87
PSR Arequipa SUR	30,600	1,504	864	4.06	26.66
PSR Tacna	23,796	1,324	769	4.00	22.97
PSR Moquegua	143	22	0	3.70	30.12
PSR Ilo	190	24	0	3.81	24.31
PSR La Joya	16,470	1,133	127	4.01	25.99
Total Distribuido	110,106	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,106	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.