



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/May/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,030	2,512	1,184	3.92	24.72
PSR Arequipa SUR	27,990	1,560	888	3.94	26.53
PSR Tacna	25,920	1,425	773	4.00	23.54
PSR Moquegua	150	21	0	3.60	34.64
PSR Ilo	196	25	0	3.81	22.43
PSR La Joya	17,160	1,392	227	4.01	27.21
Total Distribuido	113,446	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	113,446	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.