



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17/May/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,497	2,768	1,256	3.92	23.85
PSR Arequipa SUR	29,925	1,680	880	3.98	26.56
PSR Tacna	23,940	1,321	533	4.00	21.71
PSR Moquegua	143	22	0	3.69	33.71
PSR Ilo	189	27	0	3.70	22.91
PSR La Joya	16,341	1,071	215	4.01	26.25
Total Distribuido	114,036	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	114,036	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.