



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/May/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,342	2,448	1,104	3.92	24.91
PSR Arequipa SUR	27,000	1,632	484	4.09	29.41
PSR Tacna	24,210	1,271	745	4.00	24.00
PSR Moquegua	139	21	0	3.60	34.67
PSR Ilo	187	30	0	3.81	24.30
PSR La Joya	11,790	832	123	4.01	30.25
Total Distribuido	108,668	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,668	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.